

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35; тел. (4012) 52-93-06; E-Mail: ugpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(телефон доверия 79-99-99)

Отдел надзорной деятельности Центрального района городского округа «Город Калининград»

УНД ГУ МЧС России по Калининградской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236000, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а; тел. (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.cent@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 507/1/ 209**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда  
средней общеобразовательной школы № 19

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
городского округа «Город Калининград» По пожарному надзору №507 от «11» сентября 2012  
(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период «18» сентября 2012 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час 00 мин. Продолжительность 2 час.  
«08» октября 2012 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час 00 мин. Продолжительность 2 час.

проведена проверка инспектором ОНД Центрального района городского округа

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

«Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области, майором

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

внутренней службы -государственным инспектором городского округа «Город Калининград»

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по пожарному надзору Чудаковой Ириной Валентиновной в отношении муниципального

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней  
общеобразовательной школы № 19, расположенного по адресу: г. Калининград, ул.  
Менделеева, 13, ул. Тенистая аллея, 38

совместно с директором МАОУ СОШ № 19 Кулешовой Ольгой Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О  
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных  
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

1	2	3	безопасности	выполне- ние)
1	Отсутствует документ, в котором указаны показатели пожарной опасности материала, примененного для отделки стен лестничных клеток здание литер А ул. Тенистая аллея, 38 (№№ 15 – 1 этаж, 10 – 2 этаж, 10-мансарда, 1 – 2 этаж, 1 – мансарда) (п.6.25* СНиП 21-01-97*)	п.6.25 СНиП 21-01-97 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;	01.09.2013	
2	Отсутствует документ, в котором указаны показатели пожарной опасности материала, примененного для отделки стен путей эвакуации здание литер Б ул. Тенистая аллея, 38 (в соответствии с экспликацией помещений №№ 11, 8 на 1-м этаже) (п.6.25* СНиП 21-01-97*)	п.6.25 СНиП 21-01-97 6.25*. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	01.09.2013	
3	Отсутствует документ, в котором указаны показатели пожарной опасности материала, примененного для покрытия пола путей эвакуации в здании школы по ул. Менделеева, 13 (помещение № 12 на 1-м этаже) и по ул. Тенистая аллея, 38 литер Б (помещение № 11, 8 на 1-м этаже) (п.6.25* СНиП 21-01-97*)	п. 6. 25 абзац 4 СНиП 21-01-97 6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе	01.09.2013	
4	Отсутствует документ, в котором указаны показатели пожарной опасности материала, примененного для покрытия пола путей эвакуации лестничных клеток № 1 – 2 этаж, № 1 – мансарда в здании школы по ул. Тенистая аллея, 38 литер А (п.6.25* СНиП 21-01-97*)	п. 6. 25 абзац 4 СНиП 21-01-97 6.25 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2,РП2,Д2,Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках;	01.09.2013	
5	В помещениях не в полном объеме выполнены требования, предъявляемые к наличию и формам исполнения знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации, эвакуационные выходы, места размещения средств противопожарной защиты, средств связи в соответствии с главой 4, ГОСТ Р 12.2.143-2009 (п.43 ППР в РФ)	п.43 «Правила противопожарного режима в РФ» - Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. ГОСТ Р 12.2.143-2002 "Система стандартов безопасности труда Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля" гл.4. Проектирование фотолюминесцентной эвакуационной системы	01.09.2013	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Центрального района городского округа  
«Город Калининград» УГПН ГУ МЧС России по Калининградской  
области - государственный инспектор городского округа  
«Город Калининград» по пожарному надзору Чудакова И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«08» октября 2012 г.

Предписание для исполнения получил:

*О.Е. Кулешова*  
(подпись)

Директор МАОУ СОШ № 19 Кулешова О.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«08» октября 2012 г.